



DRUKTESTEN:

Schuifafsluiters / Brandkranen voor water.

Hydraulische test volgens EN 1074-1 en 2 / EN 12266

In geopende positie: schuifafsluiters PN 10 getest op 17 bar
schuifafsluiters PN 16 getest op 25 bar
schuifafsluiters PN 25 getest op 37,5 bar

In geopende positie: AWWA afsluiters 2 x PN

In gesloten positie: Schuifafsluiters PN x 1.1

In gesloten positie: AWWA afsluiters 1.0 x PN



Druktesten in gesloten positie worden gedaan met één einde open.

Schuifafsluiters voor gas.

Volgens EN 13774, klasse 2

Het producten moet eerst de hierboven vermelde test voor water doorlopen.

In geopende positie: 1,5 x PN water
1,1 x PN lucht

In gesloten positie: 0,5 bar lucht
1,1 x PN lucht

Druktesten in gesloten positie worden gedaan met één einde open.

CERTIFICATEN:

De productie van alle producten uit het AVK-programma worden gecontroleerd overeenkomstig de procedures en specificaties, welke zijn vastgelegd in het AVK-kwaliteitshandboek.

AVK is gecertificeerd volgens:

- ISO 9001 (kwaliteit)
- ISO 14001 (milieu)
- OHSAS (werkomgeving en veiligheid)