

Productcertificaat K-0219904-2



Uitgegeven **2025-08-01**
Geldig van **2025-08-01**

Vervangt **K-0219904-1**
Pagina **1 van 3**

Vlinderkleppen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

InterApp Valcom

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn:

BRL- K602: " Afsluitappendages voor drinkwatertransport en -distributiesystemen " **d.d.**
2023-04-21

waarvan de eisen uit

NEN-EN 1074-2: 2000: "Afsluiter voor watervoorziening– Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan – Deel 2: Isoleerkleppen" onderdeel uitmaken.

Wim van Loon
Managing Director Nederland

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.com om na te gaan of dit certificaat geldig is.



Vlinderkleppen**PRODUCT SPECIFICATIE**

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

Model	Karakteristieken	Toegestane werkdruk PFA	Maat DN
Desponia	Centric butterfly valve	PN 6 / PN 10 / PN 16	25/32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350; 400; 450; 500; 600
Desponia Plus	Centric butterfly valve	PN 6 / PN 10 / PN 16	25/32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350; 400; 450; 500; 600
820 Series	Centric butterfly valve	PN 6 / PN 10 / PN 16	25/32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350; 400; 450; 500; 600

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA 

Plaats van het merk: op het huis of de aanduidingenplaat

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of –merk, op het huis of aanduidingenplaat;
- aanduiding materiaal of materialen van de behuizing, op het huis of aanduidingenplaat;
- nominale maat: "DN ...", op het huis of aanduidingenplaat;
- nominale werkdruk: "PN ...", op het huis of aanduidingenplaat;
- aanduiding van jaar van fabricage, op het huis of aanduidingenplaat;
- aanduiding van het van toepassing zijnde normdeel van de EN1074, op het huis of aanduidingenplaat.

De uitvoering van merken is als volgt:

onuitwisbaar;

na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

Vlinderkleppen zijn bestemd om, zowel ondergronds als bovengronds, te worden toegepast in drinkwaterleidingen of in leidingen voor het transport van de grondstof voor drinkwater, met een mediumtemperatuur van ten hoogste 30 °C. Zij hebben een open- dichtfunctie en zijn geen regelorgaan.

Vlinderkleppen

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

geleverd is wat is overeengekomen;

het merk en de wijze van merken juist zijn;

de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- InterApp Valcom

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.